



20.1.2015

17

**Pelastuslautakunnan lausunto Kaarelan (33. ko) asemakaavan  
muutos nro 12313**

HEL 2014-004695 T 10 03 03

**Lausuntoehdotus**

Pelastuslautakunta antaa seuraavan lausunnon Kaarelan (33. ko) asemakaavan muutoksesta nro 12313:

Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

**Esittelijän perustelut**

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää pelastuslautakunnan lausuntoa Kaarelan (33. ko) asemakaavan muutoksesta nro 12313.

Kaavamuutoksessa on otettu riittävän hyvin huomioon pelastuslautakunnan 4.11.2014 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan antama lausunto :

"Aluetta suunniteltaessa on otettava huomioon riittävä sammutusveden saanti sijoittamalla alueelle riittävä määrä sammutusvesiasemia, seinäpaloposteja tai maapaloposteja.

Aluetta suunniteltaessa on suurten korkeuserojen vuoksi otettava huomioon pelastustiejärjestelyistä annetut suunnitteluohjeet."

Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten

Lisätiedot

Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224  
markku.holopainen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu

**Tiedoksi**

kaupunkisuunnittelulautakunta